



LEGENDA:

- Dvojnásobná zásuvka 230V 16A
- Vypínač č.6
- Vypínač č.1
- Vypínač č.5
- Vypínač č.7
- Vypínač č.6+6
- Vypínač č.1 IP44
- Zásuvka 230V 16A
- Zásuvka 230V 16A IP44
- 3F zásuvka 400V
- Anténní zásuvka
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Elektrický vývod

- Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem
- Svítidlo
- Světelný vývod
- Světelný zdroj
- Světlomet
- Pohybové čidlo
- Podlahové vytápění
- Tepelný vypínač - termostat
- Tepelný vypínač - termostat II
- Tlačítkový ovladač
- Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem
- Ventilátor
- Elektrický vývod 1F

- Zvonkové tlačítko
- Videotelefon - vnitřní jednotka
- Videotelefon - vnější jednotka
- Domovní zvonek
- Rozvaděč
- Stoupací vedení
- Klesající vedení
- Stoupací/klesající vedení
- Klesající vedení
- Hlásič kouřový - optický
- Uzemnění
- Elektrický vývod 3F

POZNÁMKA:

1* PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000-7-701

SOUSTAVA: ~50HZ 230V/400V/TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM H07V-U 4/6 mm²
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

- INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.
- PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 2000-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.
- MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE, PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLÍÍ APOD.
- VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ !
- V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM,
- V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU KABELY UKLÁDÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ!
- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !
- FINÁLNÍ POZICE ZÁSUIEK A VÝVODŮ OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODSOUHLASIT S INVESTOREM POPŘ. ARCHITEKTEM NA STAVBĚ.

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	ZPRACOVAL

Zodp. projektant		Vypracoval		Koordinace		Autorizační razítko			
Ing. Miroslav Steiner		Bc. Václav Kraus							
Investor		ZUŠ Libčice nad Vltavou Letecká 441 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika							
Místo stavby		ZUŠ Libčice nad Vltavou Letecká 441 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika							
Obec		Libčice nad Vltavou							
Název akce		Stavební úpravy ZUŠ Libčice, Letecká 441, 252 66 252 45 Libčice nad Vltavou							
Dílčí část akce					Formát		A3+		
					Stupeň		DPS		
Profese D.1.4.D ELEKTROINSTALACE					Datum		04/2024		
					Zak. číslo				
Název výkresu Světelné okruhy				Č. Výkresu 3		Měřítko 1:50		Č. Paré	