



LEGENDA:

- Dvojnásobná zásuvka 230V 16A

Vypínač č.6

Vypínač č.1

Vypínač č.5

Vypínač č.7

Vypínač č.6+6

Vypínač č.1 IP44

Zásuvka 230V 16A

Zásuvka 230V 16A IP44

3F zásuvka 400V

Anténní zásuvka

Zásuvka pro sdělovací zařízení

Elektrický vývod
- Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem

Svítidlo

Světelný vývod

Světelný zdroj

Světlomet

Pohybové čidlo

Podlahové vytápění

Tepelný vypínač - termostat

Tepelný vypínač - termostat II

Tlačítkový ovladač

Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem

Ventilátor

Elektrický vývod 1F
- Zvonkové tlačítko

Videotelefon - vnitřní jednotka

Videotelefon - vnější jednotka

Domovní zvonek

Rozvaděč

Stoupací vedení

Klesající vedení

Stoupací/klesající vedení

Klesající vedení

Hlásič kouřový - optický

Uzemnění

Elektrický vývod 3F

POZNÁMKA:

1* PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000-7-701

Soustava: ~50Hz 230V/400V/TN-S
Základní ochrana proudovými chrániči, pospojováním H07V-U 4/6 mm²
Rozvody provedeny vodiči CYKY

- Instalace bude provedena podle ČSN 33 2130 ED.3 a Souboru NOREM ČSN 33 2000.
- Pro koupelny zejména ČSN 33 2000-7-701 ED.2. Instalace bude provedena v obytných místnostech skrytě.
- Musí být dodrženy požadavky stavební části na ukládání vedení a koncových prvků instalace, především s ohledem na zachování celistvosti izolačních materiálů, folií apod.
- Veškeré umístění přístrojů musí být upřesněno na stavbě během kontrolních dnů !
- V konečném stavu bude kabeláž chráněna před mechanickým poškozením.
- V místech přechodů kabelů přes ostré hrany budou kabely ukládány do chrániček s dostatečnou mechanickou odolností!
- Před montáží musí být umístění všech částí instalace koordinováno s dalšími profesemi na stavbě !
- Finální pozice zásuvek a vývodů osvětlení je nutné si odsouhlasit s investorem popř. architektem na stavbě.

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	ZPRACOVAL

Zodp. projektant		Vypracoval		Koordinace		Autorizační razítko	
Ing. Miroslav Steiner		Bc. Václav Kraus					
Investor		ZUŠ Libčice nad Vltavou Letecká 441 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika					
Místo stavby		ZUŠ Libčice nad Vltavou Letecká 441 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika					
Obec		Libčice nad Vltavou					
Název akce		Stavební úpravy ZUŠ Libčice, Letecká 441, 252 66 252 45 Libčice nad Vltavou					
Dílčí část akce						Formát	A3+
						Stupeň	DPS
Profese D.1.4.D ELEKTROINSTALACE						Datum	04/2024
						Zak. číslo	
Název výkresu Zásuvkové okruhy				Č. Výkresu 2		Měřítka 1:50	Č. Paré